



Raciążek, dnia 15.11.2019 r.

DA.3426.3.1.2019

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku”. DA. 3426.3.2019

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W istniejącym systemie występują jonizacyjne czujki dymu, ile sztuk ich jest?

Zamawiający informuje, że w istniejącym systemie występują jonizacyjne czujki dymu w ilości 92 sztuk - pozycja 4. w przedmiarze robót.

2. Czy można wykorzystać obecną instalację przewodową spełniającą wymagania PN?

Zamawiający informuje, że można wykorzystać obecną instalację przewodową spełniającą wymagania PN.

3. Czy istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych na korytarzach budynków?

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych na korytarzach budynków.

Z-ca DYREKTORA
ds. administracji i inwestycji
inż. Mariusz Zakrzewski