



AW. Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 3,0W LED; 280lm, z optyką do korytarzy.
Średnica oprawy 80 mm, głębokość 24mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm
Montaż : wbudowywana w sufit gk.
Wykonanie : blacha stalowa, malowana proszkowo.
(np. DISCRET DLN W 1 LED AT 1H korytarz long-distance AMATECH)

EW. Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP 66, IK08, LED
Wymiary : dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaż: nabudowywana + piktogram zgodny z PN-EN ISO 7010:2012E.
Wykonanie : poliwęglan w kolorze białym
(np. ALFA3 LED AT 1H IP66 AMATECH)

Wyjście ewakuacyjne (prawostronne).
Wskazuje drzwi ewakuacyjne prawostronne, takie jak:

- wyjście z pomieszczeń, w których występują co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
- wyjście z budynku, obiektu budowlanego na zewnątrz,
- wyjście prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym obudowaną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową budynku wysokiego i wysokościowego,
- wyjście prowadzące przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka

Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo / wzdłuż
Wskazuje kierunek ewakuacji na tym samym poziomie w prawo lub wzdłuż

Rozdzielnica modułowa, z tworzywa, węłkowa
Prąd znamionowy 63A/230/400V stopień ochrony IP40/IKO8,
klasa ochronności II.
Typ np Pragma.

ośw. ogólne : $E_m = 351 \text{ lx/h} = 90 \text{ cm ppp}$
 $P_i = 72 \text{ W}$

Rozprowadzenie przewodów :
 - w bruździe, pod tynkiem,
 - wewnątrz lekkich ścian działowych - w rurkach z tworzywa bezhalogenowego, nie rozprzestrzeniającego płomienia,
 Stosować wymagane przez PN i N-SEP normatywne odległości tras kablowych
 od instalacji sanitarnych, technologicznych.

- do wykonania tych instalacji, stosować przewody bezhalogenowe w izolacji nie rozprzestrzeniającej płomienia, o typie, ilości i przekroju żył zgodnie ze schematami zasilania.
- przewody prowadzić w bruzdach, pod tynkiem.
- przewody zasilające odbiorniki znajdujące się poza strefą komunikacji przeznaczonej do ewakuacji, prowadzić układając je w bruzdach, pod tynkiem.

Na terenie pomieszczeń Zakładu Leczniczego dla instalacji układanej poza drogami ewakuacyjnymi, należy stosować kable i przewody bezhalogenowe o minimalnej klasie odporności ogniowej CPR Dca-s2, d1, az, np. YnDYŻo.

Gniazdo wtyczkowe z bolcem z kłapką, np. typ BMGZ1 BZ.1/11, kolor biały,
z bezhalogenowego tworzywa PC, klasa szczelności IP44,
+ ramka jednokrotna kolor biały np. BMRC 1/11,
+ puszka podtynkowa, kwadratowa.
Całość wg kat. KONTAKT SIMON.
Wysokość montażu : h=0,6m ppp.

Łącznik 1-biegunowy, z podświetleniem, podtynkowy, IP44 + gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 16A/250V, klasa IP44, z uzziemieniem, z ochroną przed dziećmi i z przesłoną styków. Zestaw : dwie kwadratowe puszkki podtynkowe + podwójna ramka. Układ pionowy. Wysokość montażu : h=1,1m ppp [oś dolnej puszki].

Wypust siłowy, jednofazowy, L1+N+PE - zasilanie wentylatora wyciągowego z łazienki.
Załączanie wentylatora ręcznie - łącznik 1-bieg w łazience.

Łącznik podtynkowy, jednobiegunowy, 10A/250V, z szybkozłączem, biały,
z PC bezhalogenowego, klasa szczelności IP20/IP44 (+uszczelka ramki), np., CW1L 01/11,
+ ramka jednokrotna kolor biały np. CR 1/11,
+ puszka podtynkowa, prostokątna.
Całość np. wg kat. KONTAKT SIMON.

złącznik podtynkowy, świecznikowy (moduł), 10A/250V, z szybkozłączem, biały,
z PC bezhalogenowego, klasa szczelności IP20, np. CW5 01/11
+ ramka jednokrotna kolor biały np. CR 1/11,
+ puszka podtynkowa, prostokątna.
Całość np. wg kat. KONTAKT SIMON.

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIŁOWYCH I OŚWIETLENIOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-66-37 87-720 CIECHOCINEK UL.BRONIEWSKIEHGO 1A/II.PT INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY W RACIĄŻKU ADRES INWESTYCJI : 87-721 RACIĄŻEK UL. PRZEDMIEJSKA 1 DZIAŁKI NR 040107_2.0008.693/6 JEDN. EWIDENCYJNA RACIĄŻEK OBRĘB 0008 POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie TEMAT : PROJEKT REMONTU ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA POKÓJ PACJENTÓW	BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTANT : mgr inż. Krzysztof Hirsch upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB pod numerem KUP/IE-0111/03 SPRAWDZAJĄCY : inż. Jan Klockowski upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB pod numerem KUP/IE-1038/01 DATA : 30.09.24 SKALA : 1:100 NUMER RYSUNKU : ET-02 TEMAT RYSUNKU : WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. PLAN INSTALACJI SIŁOWYCH I OŚWIETLENIOWYCH. TEM RYSUNEK JEST OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH, BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
--	---